



Ampelschema „Vorgehen in Brandräume“ – Erkennen & Maßnahmen

 <p>Keine Gefahr einer extremen Brandausbreitung</p>	<p>Rauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - kein Austritt aus geschlossenen Türen und Fenstern - unter der Decke - geringe Bewegung - geringe Dichte <p>Sicht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raumgröße erkennbar <p>Temperatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - nicht spürbar - WBK unter 200 °C 	<ul style="list-style-type: none"> - Mobiler Rauchverschluss - Nahe am Brandherd Abluftöffnung schaffen - entrauchen/belüften - Sparsamer Wassereinsatz
 <p>Wahrscheinlich Gefahr einer extremen Brandausbreitung</p>	<p>Rauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - leichter Austritt aus geschlossenen Türen und Fenstern - bis zur Türklinke - starke Bewegung - hohe Dichte <p>Sicht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hand bei ausgestrecktem Arm erkennbar <p>Temperatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - spürbar aber noch erträglich - WBK 300 – 450 °C - rasanter Anstieg bei Hinzutritt Sauerstoff 	<ul style="list-style-type: none"> - Mobiler Rauchverschluss - Wasser am Rohr bei Öffnen des Zugangs - Vorgehen an Wänden entlang - Nahe am Brandherd Abluftöffnung schaffen - entrauchen/belüften Wärmeabführung - Rauch beurteilen und kühlen
 <p>Sehr hohe Gefahr einer extremen Brandausbreitung</p>	<p>Rauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - bis zum Boden - wird durch Öffnungen eingesogen und stoßweise durch Öffnungen gepresst <p>Sicht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flammen in der Rauchsicht <p>Temperatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoch, unerträglich - Mit WBK über 500 °C - Rasanter Anstieg bei Hinzutritt Sauerstoff <p>Geräusche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei Zugangsöffnung Luftso, pfeifende oder brummende Geräusche hörbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrere Abluftöffnungen schaffen (evtl. von außen) - Wenn nicht möglich: Temperatur senken - Rauch- und Flammenaustritt abwarten, erst dann belüften - Rauch beurteilen und massiv kühlen - Raum erst betreten, wenn mindestens „gelb“